


DANH SÁCH CƠ SỞ, HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số 1505/PC07-Đ2 ngày 11 / 5/2022 của Phòng PC07)

STT	Tên cơ sở	Địa điểm xây dựng công trình	Hành vi vi phạm	Hình thức xử lý (Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động)	Ngày ra quyết định	Ghi chú
01	Hợp tác xã Gạch không nung Hiệp Hưng	CCN Ấp 5, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	Đã đưa Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các mái nhà xưởng sản xuất, nhà xe và nhà văn phòng tại Nhà máy sản xuất gạch không nung Hiệp Hưng thuộc Hợp tác xã Gạch không nung Hiệp Hưng vào hoạt động, sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền	Đình chỉ hoạt động đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà	21/02/2022	
02	Công ty Cổ phần Hoàng Hà	CCN Trảng Nhật 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	Đã đưa Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các mái nhà xưởng số 2, nhà xưởng số 3 và kho nguyên liệu tại Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Hà vào hoạt động, sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền	Đình chỉ hoạt động đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà	21/02/2021	
03	Công ty TNHH Seo Nam	CCN Vân Ly, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	Đã đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các mái nhà kho và nhà xưởng sản xuất tại Nhà máy chế biến thủy sản Seo Nam vào hoạt động, sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền	Đình chỉ hoạt động đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà	21/02/2022	



Handwritten signature in blue ink.

04	Công ty TNHH MTV An Toàn Lộc	Khối phố An Đông, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam	Đã đưa hạng mục công trình: Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên các mái nhà bán hàng và nhà khung thép mái tôn tại Cửa hàng xăng dầu Tân Lộc vào hoạt động, sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an có thẩm quyền	Đình chỉ hoạt động đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà	23/02/2022	
----	---------------------------------	--	---	--	------------	--

